



**ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ
SANITARNYCH
I ELEKTRYCZNYCH
"PPRI-ŻEGRZE" Sp. z o.o.**



ul. Jana Czocharalskiego 5
61-248 Poznań
tel./fax 61 878 95 25
pprizege@best.net.pl
www.pprizege.pl

KRS 0000047115

REGON 630522423

NIP 7820021364

ZBIORNIK CIŚNIENIOWY - SPRĘŻONEGO POWIETRZA ZP - 2000/40

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS 40 bar

Najwyższa dopuszczalna temperatura TS 70 °C

Najniższa dopuszczalna temperatura TS - 20 °C

Ciśnienie próbne PT 57,2bar

Dyrektywa nr 2014/68/UE KAT IV Moduł G

Pojemność V - 2000 l

Masa - 920 kg

Rys nr ZP-2000/40

nr fabryczny

wersja malowana zewnętrznie:
system epoksyd i poliuretan
kategoria korozyjności

C3 (średnia)

wg. PN-EN ISO 12944-2

Tabela 3 poz. 13

